

## Vorsatztüre HFI VF30

### Revisionsöffnungsverschluss „Vorsatztüre HFI VF30“

Zugelassen durch Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis.

Zum Verschließen bestehender Öffnungen in nichttragenden, raumabschließenden Wänden, mit der Feuerwiderstandsklasse F30 gemäß DIN 4102 Teil 4 bei einseitiger Brandbeanspruchung. Mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens **30 Minuten** bei einseitiger Brandbeanspruchung zzgl. vorangesetzten Schwelbrand von 20 Minuten (Brandlastdämmung I30 über 30 Min.) nach DIN 4102.

Nachweis durch Prüfung bei einer anerkannten Materialprüfanstalt.

Brandkammertest mit Beflammung nach DIN 4102 Teil 2 sowie in Anlehnung an Teil 11.

#### Einbauart: **Wandmontage**

a) in Flucht- und Rettungswegen

b) Verschließen bestehender Öffnungen in Wänden nach DIN 4102 Teil 4.2, 4.4, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8

#### **Ausführung:**

zuverlässiger Schutz gegen mechanische Beschädigung / Korrosion durch:

- Rahmen aus 1,5 mm Stahlblech oder Edelstahl,
- Türe(n) aus 2,0 mm Stahlblech oder Edelstahl, 180° öffnend, Standardanschlag rechts, auf links wechselbar. Ab B-600 mm in 2-flgl. Ausführung
- Verschluss: Schwenkhebelgriff mit Verschlusssystem. Standardschließung 3 mm Doppelbart, andere Schließungen optional.
- Schutzart: IP 55 nach DIN EN 60529. Erweiterbar auf IP 56 „Löschwasserfest“. IP 54 bei 2-flgl. Ausführung
- Erdung: an Türe und Rahmen
- Wärmedämmung durch Brandschutzplatten
- Wärmedichtung durch Intumeszenzmaterial
- Rauchdichtung: Türe durch Spezial PU-Dichtung, Rahmen zusätzlich durch Brandschutzmasse (kundenseitig)
- Wandbefestigung: Rahmen mit Befestigungsbohrungen für Brandschutz-Rahmendübel M10x80 (Fabr. Hilti, Würth)
- Oberfläche: RAL 7035
- Schutzklasse I, optional Schutzklasse II

#### **Abmessungen:**

Maße in mm:

1-flgl.	2-flgl.
B: 350 – 1100	600 - 1330
H: 350 – 1250	600 - 1250
T: 58,5	58,5

Geringe Aufbauhöhe: 58,5 mm

Geringe Überlappung des Wandausbruchs: 90 mm umlaufend

#### **Fabrikat:**

häwa GmbH & Co. KG

#### **Liefernachweis:**

häwa GmbH & Co. KG

Industriestrasse 12, 88489 Wain

Tel: 07353/9846-0

Fax: 07353/1050

www.haewa.de

- Die Bedienanleitung ist zu beachten!

#### **Zulassung:**

ABP: P-MPA-E-04-039

Nichttragende raumabschließende Trennwand der Feuerwiderstandsklasse F30 gemäß DIN 4102 Teil 4, Ausgabe 03/1994 mit eingebauten Revisionsöffnungsverschlüssen.