

Zertifikat

Name und Anschrift: häwa GmbH
Industriestr. 12
D-88489 Wain

Produkt: häwa Standschrank Typ 0390

Hiermit erklären wir, dass oben genanntes Produkt in geschlossener Ausführung konstruktiv ausgelegt ist für:


- Schutzart IP55
- Schutzart IK10
- Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C
- Innenraumaufstellung

Die IP-Schutzart ist abhängig:

- von der ordnungsgemäßen Montage der Anbauteile (Dach, Kabelplatten)
- von der Verwendung geeigneter Betriebsmittel, (An-) Bauteile und deren ordnungsgemäßen Montage


Beurteilungsgrundlage: EN 62208:2011, Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
Allgemeine Anforderungen
Kapitel 7.2 Übliche Betriebsbedingungen
Kapitel 9.7 IK-Schutzgrad
Kapitel 9.8 IP-Schutzgrad
Kapitel 9.13.2.1 Korrosionsbeständigkeit

Wain, 22.04.2025



Arno Müller

Geschäftsführer



i.V. Thomas Eglof

Leiter Produktmanagement