

**Technische Daten:**


Nennspannung:	230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	170 W
Nennstrom:	0,76 A
Vorsicherung:	6 AT
Spezifische Wärmeleistung:	64 W/K
Abzuführende Verlustleistung bei Temperaturdifferenz 25K:	1600 W
Montageart:	Dach-Aufbau
Material Tauscherelement:	Aluminium
Material Gehäuse:	Stahlblech 1 mm
Elektrischer Anschluss:	1 Anschlusskabel 3-adrig
Schutzart:	IP54, Außenlüfter IP22
Gewicht:	28 kg
Maße:	B x H x T: 600 x 300 x 380 mm / 23.62" x 11.81" x 14.96"

**Technical data:**


Nominal voltage:	230 V, 50/60 Hz
Power consumption:	170 W
Rated current:	0,76 A
Additional fuse:	6 AT
Spec. heating capacity	64 W/K
Dissipated heat at temperature difference 25K:	1600 W
Fixing type:	roof-mounted
Material heat exchanger core:	Aluminium
Material housing:	Sheet steel 1 mm
Electrical connection:	1 3-wire cable connection
Protection class:	IP54, external fan IP22
Weight:	28 kg
Dimensions:	B x H x T: 600 x 300 x 380 mm / 23.62" x 11.81" x 14.96"

**Caractéristiques techniques**

Tension nominale:	230 V, 50/60 Hz
Puissance consommée:	170 W
Courant nominal:	0,76 A
Fusible en amont:	6 AT
Rendement calorifique spécifique:	64 W/K
Perte de puissance à absorber à une différence de température de 25K :	1600 W
Type de montage :	Construction de toit
Matière registre d'échange en lamelles :	Aluminium
Matière coffret :	Tôle d'acier 1 mm
Raccordement électrique:	1 Câble de raccordement à 3 brins
Degré de protection:	IP54, ventilateur extérieur IP22
Poids:	28 kg
Dimensions:	L x H x P: 600 x 300 x 380 mm / 23.62" x 11.81" x 14.96"





Abzuführende Verlustleistung P<sub>v</sub> [W]  
 Dissipated heat P<sub>v</sub> [W]  
 Perte de puissance à absorber P<sub>v</sub> [W]



Luftführung  
 Air flow routing  
 Circuit d'air

Lochbild Dach-Aufbau  
 Drilling template roof-mounted  
 Gabarit de perçage construction de toit

Schaltplan  
 Wiring diagram  
 Schéma de connexion



**Montagehinweis:**

Der mitgelieferte Dichtgummi muss umlaufend am Geräterand aufgeklebt werden, um die Dichtheit zwischen Schrank und Gerät sicherzustellen.

**Mounting instructions**

The enclosed rubber gasket has to be adhered continuously around the periphery of the device to assure a seal between the cabinet and the device.

**Instructions de montage**

Le joint d'étanchéité en caotchouc inclus doit être collé sur le pourtour de l'appareil pour garantir l'étanchéité entre l'amoire et l'appareil.

Änderungen vorbehalten/Specifications subject to modifications/Sous réserve de modifications

© häwa, 02/2022

3115-1600-00-77TD

	SCHRANKSYSTEME
	X-FRAME
	GEHÄUSE
	ZUBEHÖR
	KLIMATISIERUNG
	LEITUNGSKANÄLE
	SONDERBAUTEN
	WERKZEUGE

**häwa GmbH**

Industriestraße 12  
 88489 Wain  
 Tel. 0 73 53 9 84 60  
 Fax 0 73 53 10 50  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de

**F 67600 Sélestat**

häwa-France Sarl  
 22, Rue Roswag  
 Tel. +33 6 72713309  
 info@haewa.fr  
 info@haewa.fr

**USA Duluth, GA 30097**

häwa Corporation  
 3764 Peachtree Crest Drive  
 Tel. +1 770 9213272  
 Fax +1 770 9212896  
 info@haewa.com